



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.003242.03.13

Дата 14.03.2013 г.

На основании заявления № 01134

от 12.03.2013

Организация-изготовитель: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Fabryka Rigips-Stawiany
Адрес: Szarbkow 73, 28-400 Pinczow, Polska (Польша)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Сен-Гобен Строительная Продукция Рус"
Адрес: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60 (Россия)

Наименование продукции: Листы гипсокартонные торговой марки Gyproc (Гипрок), марки: обычные GKB (ГКЛ), влагостойкие GKBI (ГКЛВ), с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени GKF (ГКЛО), влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени GKFI (ГКЛВО), акустические AKU-Line (ГКЛА)

Продукция изготовлена в соответствии: с сертификатом ISO, с сертификатом соответствия, с техническим описанием продукции

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний, сертификат ISO, сертификат соответствия, письмо о безопасности предоставленных образцов, доверенность, техническое описание, этикетка, учредительные документы, договор купли-продажи

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой твердый материал. Состав: гипс, картон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 425/425-ВГ от 20.12.2012 г.

№ 042610

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Интенсивность запаха образца в естественных условиях
Ангидрид фосфорный, мг/м³, не более
Диоксид серы, мг/м³, не более
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Аэфф, Бк/кг)
образец соответствует 1 классу строительных материалов

Фактическое значение

отсутствует
<0,01
<0,01
78,5 Бк/кг

Гигиенический норматив

не более 2
0,05
0,05
менее 370 Бк/кг

Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.

Область применения: Устройство перегородок, облицовок стен и подвесных потолков в зданиях и помещениях любого функционального назначения, в том числе в жилых домах и административных зданиях, офисах, гостиницах, вокзалах и аэропортах, ресторанах и предприятиях торговли, культурно-массовых и спортивных сооружениях, детских, учебно-воспитательных и образовательных учреждениях, а также на промышленных объектах, в т.ч. объектах пищевой, химической, электронной и энергетической промышленности

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненные на русском языке**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Листы гипсокартонные торговой марки Gyproc (Гипрок), марки: обычные GKB (ГКЛ), влагостойкие GKBI (ГКЛВ), с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени GKFI (ГКЛВО), акустические AKU-Line (ГКЛА) соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

Главный врач

(заместитель главного врача)
Заведующий отделом
гигиены труда

М. П.

Эксперт (эксперты)



Для экспертного заключения
16/1

Синь

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Ф. И. О.

Ракин С.А.

Строкова С. Ю.